



ROMANIA  
JUDETUL CONSTANTA  
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA  
DIRECTIA LOGISTICĂ  
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE  
Nr. 30197 din 15/02/2023



Către

Operatorii economici interesati de anunțul publicitar nr. 4/13.02.2023,  
având ca obiect:

Lucrari de reparatii curte imobil apartinand Primariei Municipiului Constanta situat  
pe str. Mihai Eminescu nr.20 (Casa Casatoriilor)

Ca urmare a solicitării de clarificări din partea unui operator referitor la  
achizitia directa având ca obiect: Lucrari de reparatii curte imobil apartinand  
Primariei Municipiului Constanta situat pe str. Mihai Eminescu nr.20 (Casa  
Casatoriilor)", vă comunicăm următoarele:

**Intrebare 1 :**

In lista de cantitati se regaseste poz. 15:

- EXECUTIE PILOTI FORATI DIN BETON ARMAT CU INSTALATIE DE FORAJ  
HIDRAULICA FA12, D=400MM L=28M, TEREN CATEG.I; 75 BUC, C:02: 1.00:  
PENTRU LUNGIMI L=26-35 M - 2100 M - 75 BUC

In descrierea pozitiei se specifica lungimea unui pilot, egala cu 28 m cu  
diametrul de 400mm.

Conform Normativului in Constructii nu se pot face piloti de 400 mm cu  
lungimea de foraj 28m, adancimea maxima fiind de 15 m.

**Răspuns 1:** Ofertați conform normativ.

**Intrebare 2:**

Pentru pozitiile 27 si 29 va rugam sa ne spuneti daca ofertam si material sau  
doar manopera.

Poz. 27 - MONTARE MOBILIER URBAN - BANCII BETON POLISAT - 17 buc

Poz. 29 - MONTARE STALP DE ILUMINAT DIN FONTA - 4 buc

**Răspuns 2:** Trebuie să ofertați atât execuția manoperei precum și materialele.

**Intrebare 3:**

Va rugam sa ne indicati ce tip de beton cotam la poz.4 TURNARE BETON  
PARDOSEALA.

**Răspuns 3:** Tip beton C12/15

**Intrebare 4:**

Va rugam confirmati ca la poz.5 APLICARE BETON AMPRENTAT CU MODEL PE  
SUPRAFETE ORIZONTALE, cotam decat manopera si nu si betonul care se regaseste  
la poz.4 TURNARE BETON PARDOSEALA

**Răspuns 4:** Trebuie să ofertați atât material cât și manoperă. Lucrările de la  
punctele 4 și 5 sunt complementare.

**Intrebare 5:**

Va rugam sa ne indicati daca la poz.10 APLICARE BETON AMPRENTAT CU RASINA PE SUPRAFETE VERTICALE, cotam si betonul si ce tip.

**Răspuns 5:** Trebuie să oferați atât execuția manoperei precum și materialele. Tipul de beton este tip C12/15 sau superior, inclusiv rășină.

**Intrebare 6:**

Va rugam confirmați unitatea de masura "buc" si nu "mc" de la poz.16 MOBILIZARE TRANSPORT UTILAJ AUTOMACARA CU BRAT TELESCOPIC 140-149,9 TF

**Răspuns 6:** Eroare de redactare, U.M. este buc.

**Intrebare 7:**

Pozitiile 24 si 25 fac referire la transportul umpluturilor cu piatra sparta de la poz.23. Va rugam rectificati cantitatile de la poz. 24 si 25 din 16T in 18T.  $10mc \times 1.8T/mc = 18T$ .

**Răspuns 7:** Conform normativ greutate piatră spartă 1600 kg/m.c.

**Intrebare 8:**

La poz.40 MONTARE STALPI METALICI GARD va rugam sa ne indicati dimensiunile stalpilor metalici pentru a putea oferta corect materialul.

**Răspuns 8:** Dimensiuni 80x80x2x2000 mm

**Intrebare 9:**

La poz.41 CONFECTIIONARE SI MONTARE PANOURI METALICE va rugam sa ne indicati dimensiunile panourilor metalice pentru a putea oferta corect materialul.

**Răspuns 9:** Panourile metalice tip grilaj (componente gard) trebuie să respecte aceeași geometrie și dimensiuni cu a celor existente.

**Intrebare 10:**

La poz.42 REPARAT GRILAJE - RIGOLA MARE va rugam sa ne indicati dimensiunile grilajelor si ce anume trebuie reparat la acestea.

**Răspuns 10:** Grilajele (grătare) rigolă trebuie să respecte dimensiunea și geometria celor existente pentru completarea spațiilor lipsă, iar cele existente se recondiționează.

**Intrebare 11:**

La poz.43 REVIZIE INSTALATIE ELECTRICA EXTERIOARE va rugam sa ne indicati ce operatii anume se vor efectua.

**Răspuns 11:** Revizia se referă la instalația electrică aferentă celor 4 stâlpi ornamentali de iluminat de la poziția 29.

**Intrebare 12:**

La poz.44 PROCURARE MONTAJ BULOANE FUNDATII STALPI METALICI FOISOR va rugam sa ne indicati dimensiunea buloanelor pentru a putea oferta cat mai corect.

**Răspuns 12:** Dimensiunile plăcii cu buloane rezultă din specificațiile producătorului stâlpilor

**Intrebare 13:**

La poz.45 FUNDATII PAHAR DIN BETON PENTRU FOISOR (ARMARE, COFRARE, BETONARE) va rugam sa ne puneti la dispozitie dimensiuni, cantitati de cofrag si armatura.

**Răspuns 13:** Parametrii fundației rezultă din cerințele producătorului elementelor componente ale foșorului ale căror elemente se regăsesc la pozițiile 46, 47, 48 și 49; dimensiuni foșor L6000xl4000xH (de la 2800 la 3500)

**Intrebare 14:**

Va rugam sa ne indicati ce anume cotam la poz. 46, 47 si 49.

**Răspuns 14:** Vezi răspuns 13.

Director executiv,  
Alin Cezar VINTILĂ

Șef serviciu,  
Nilghiu MANEA

Intocmit,  
Mihaela Nicoleta POPA ALEXANDRU