

Urmare a solicitării de clarificări transmise de către un operator economic, comunicăm următorul răspuns:

Întrebarea nr. 1 - „Pentru a putea face o oferta pentru achiziția de Furnizare de paratrăsnet cu montaj inclus îmi trebuie amprenta la sol a suprafeței protejate și înălțimea clădirii protejate”?

Răspuns întrebare nr. 1: Amprenta la sol a suprafeței protejate este 1603 mp. Cota cea mai înaltă a imobilului(clădirii) este de + 14,50m din care: Clădirea are 9m, casa liftului are 4m și coșul de fum are 1,50m.