



NR. R22804/13.04.2020

Având în vedere solicitările de clarificări de la operatorii de pe piața de profil transmitem următoarele clarificări:

1. Acoperișul este realizat printr-un mod compozit, adică, prin alăturarea mai multor materiale.

Noi, realizăm acoperișul din panouri Sandwich de acoperiș – ce prezintă o izolație termică superioară față de varianta din caietul de sarcini.

Răspuns:

- Caietului de sarcini, specifică „următoarele cerințe funcționale minime/extinse și totodată „Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”, iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor oferite cu cele solicitate în prezentul caiet de sarcini”.

Panourile Sandwich de acoperiș prezintă o variantă superioară față de varianta din caietul de sarcini și de aceea orice specificații superioare sunt acceptate.

2. Același lucru se aplică și pentru pardoseală.

Realizăm izolația pardoselei prin intermediul panourilor de polistiren.

Putem propune această variantă?

Sau, trebuie îndeplinit element cu element caietul de sarcini?

Răspuns:

Panourile de polistiren pot fi acceptate în condițiile în care se face dovada că folosirea acestora este similară sau superioară față de varianta din caietul de sarcini. În acest sens în propunerea tehnică se vor expune aspecte comparative cu privire la grosimi, rezistență termică, avantaje și dezavantaje, etc.

3. De asemenea, grosimea pereților de 40mm – este foarte mica.

Pentru o soluție de genul, utilizăm minim panouri Sandwich în poliuretan cu grosimea de 50mm

Răspuns:

Cerințele din caietul de sarcini privind grosimea pereților sunt minime de aceea orice specificații superioare sunt acceptate.

4. Dimensiunea de 4mt – este insuficientă pentru cele solicitate.

Mai exact, având un grup sanitar cu dim. min. 1.20mt, cele 2 paturi având dim. circa 90 x 200mm, ușa și fereastra ce trebuie să se deschidă (pe latura unde se va monta ușa și fereastra nu se pot pune paturile), iar cele 2 noptiere, nu ar avea loc.

Spațiul de trecere fiind practic inexistent, sau extrem de strâmt. Dimensiunea minima, considerăm ca ar fi un 5mt. Adică, dim. ext. mt. 5.00 x 2.44. Pe care varianta trebuie sa mergem?

Răspuns:

Se publică în acest sens o erată privind dimensiunile corecte la capitolul **III.4.1.4. Specificații tehnice/cerințe funcționale minime/extinse**, aliniatul „Dimensiuni 4000/2400/2800” după cum urmează:

- Dimensiuni 6000/2400/2800;


5. De ce înălțime internă aveți nevoie? În caietul de sarcini este mt. 2.80 dar, dim. internă utilă, care trebuie să fie?

Răspuns:

Dimensiunea internă utilă, trebuie să fie minim 2,40ml.

**Căminul pentru persoane vârstnice,
Director,
Roșu Maria**

Serviciul Tehnico - Economic
Șef Serviciu,
Lazăr Cătălin



Întocmit
Insp. Lăzărescu Petre

