



**NR. 57638/29.09.2020**

## **CLARIFICARE**

Urmare solicitarii unui operator interesat, aducem la cunoștință următoarele:

Întrebare 1: Se solicita oferta doar pentru tip centrala model ACV sau se accepta si oferta de la alt producator (respectand parametrii similari)?

Răspuns: Căminul pentru persoane vârstnice din cadrul Direcției generale de asistenta sociala Constanta are in dotare o centrala termica compusa din trei cazane cu o putere de 200 KW fiecare, marca ACV tip HEAT MASTER 201. Instalația compusa din centrala termica împreuna cu sistemul solar ( 80 panouri solare) sunt proiectate sa asigure necesarul de agent termic si apa calda menajera la Căminul pentru persoane vârstnice intr-un mod economic si ecologic.

Din cele trei cazane doua prezinta fisuri cauzate de corodare in zona arzatorului si necesita inlocuire.

Întrebare 2: Lucrarea de montaj presupune doar inlocuire centrala termica fara a schimba alte elemente componente ale sistelui din punctul termic: boiler, pompe, vas expansiune...)?

Răspuns: Lucrarile necesare sunt descrise in Caietul de sarcini.